Documento Nº 236970 Hoja 1 de 9

RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO.

Empresa	**C3 SYSTEM, S.L.** **c/ Juan De Herrera nº 34.** **Elche Parque Industrial..** **03203- Elche. Alicante.**
Producto	**CORTAVIENTOS**
Modelo	**HABITAT AIR**
Fabricante	**C3 SYSTEM, S.L.**
Dimensiones, (Ancho x Alto) mm.	
Posición plegado	**2000 x 1100**
Posición desplegado	**2000 x 1900**
Material	**Aluminio L- 6063/ ISO AIMg0, 5Si**
Acristalamiento	**Laminar compuestopor 2 float de 3 mm templados unidos por lámina de polivinilo de espesor de 0,38 mm.**
Fecha de Ensayo	**12.05.2014**

Normas de ensayo::
UNE-EN 1932:2001.
UNE-EN 1932:2001, Erratum:2011
Resistencia a las cargas de viento.
UNE-EN 13659:2004+A1:2009.
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.

Sección y/o fotografía:



Resistencia a la carga de viento **CLASE 6**

Organismo Notificado Nº 1668

Navarrete a 19 de Mayo de 2014

Luis García Viguera
Responsable Técnico

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 236970 de fecha 12.05.2014
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de la documentación referida.